

Sitzungsvorlage

Sanierungsarbeiten in der Rottumhalle

Austausch Schalt-, Regelanlage und Feldgeräte Verteilung in der Rottumhalle:

Die Schalt- und Regelanlagen in der Rottumhalle sind 26 Jahre alt. Es treten immer mehr Störungen auf. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar.

Es müssen die alten Pumpen gegen neue Hocheffizienzpumpen ersetzt und die Regelventile und Armaturen erneuert werden.

Für den Austausch der Pumpen gewährt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) einen Zuschuss.

Baujahr der MSR-Anlage: 1995



Voraussichtliche Kosten inkl. MwSt.:
Honorar

119.000,00 €
20.230,00 €

Brutto gesamt

139.230,00 €